

Délégation Départementale  
de la Corrèze  
Pôle Santé Environnement

**Destinataires**

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE VIGEOIS ([mairie@vigeois.fr](mailto:mairie@vigeois.fr))

MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ EAU FRANCE ([shd-fran-supporttechnique.eau.naq@suez.com](mailto:shd-fran-supporttechnique.eau.naq@suez.com))

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

**Unité de Gestion : VIGEOIS ADDUCTION COMMUNALE**

<b>Prélèvement</b>	<b>00126639</b>	<b>Commune</b>	<b>VIGEOIS</b>
<b>Unité de gestion</b>	0124 VIGEOIS ADDUCTION COMMUNALE	<b>Prélevé le :</b>	<b>mercredi 23 octobre 2024 à 11h01</b>
<b>Installation</b>	UDI 003037 LA NAUCHE	<b>par :</b>	MARION GATEAU
<b>Point de surveillance</b>	0000002912 LA NAUCHE	<b>Type visite :</b>	D1
<b>Localisation exact</b>	Mme baugard 5 rue la nauche	<b>Type d'eau :</b>	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	17,0 °C			
Chlore libre	<0,05 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			
Chlore total	<0,05 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA CORREZE LDA19, TULLE 1901  
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00132945 Référence laboratoire : 24102208894301

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL			
Bactéries coliformes	<b>1 UFC/(100mL)</b>		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	<b>1 UFC/(100mL)</b>	0		
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>				
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJE			
Coloration	<5,0 mg(Pt)/L		15	
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJE			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJE			
Turbidité néphélobimétrique	<0,3 NFU		2	
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>				
pH	7,8 unité pH		de 6,5 à 9	
<b>MINERALISATION</b>				
Conductivité à 25°C	287 µS/cm		de 200 à 1100	
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>				
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,01 mg/L		0,1	

**CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00126639)**

Limites et références de qualité microbiologique des eaux fixées par l e Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) non respectées . Teneur en chlore insuffisante (Inférieure au seuil de détection). Un e vérification de la désinfection est demandée à l'exploitant.

TULLE le 4 novembre 2024  
Pour la Directrice de la Délégation  
départementale de la Corrèze,  
La Responsable du pôle bi-départemental  
santé environnement,



Mathilde RASSELET